

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по г. Минусинску и Минусинскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2т.5-15-39ogps6gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 55/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**оставшихся без попечения родителей «Минусинский детский дом»**

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А. от 10 апреля 2019 года № 55, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 17 апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., 24 апреля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 10 мая 2019г. с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Романом Михайловичем зданий, помещений, документов краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Минусинский детский дом» (далее КГКУ «Минусинский детский дом»), расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д. 35, совместно с директором КГКУ «Минусинский детский дом» Девятовой Ларисой Владимировной, заместителем директора по АХР Беккером Яном Яковлевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения        | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|--|---|--|
| 1             | 2  | 3   | 4  |
| 55/1/1        | Наружные металлические лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов | п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:<br>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными | 01.05.2020   |

|        |   |  |            |
|--------|---|--|------------|
|        |   | <p>документами по пожарной безопасности.</p> <p>п.4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. ...Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов....</p>   |            |
| 55/1/2 | <p>Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре на объекте введена в эксплуатацию 25 августа 2005 года, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренной заводом-изготовителем оборудования.</p> | <p>В соответствии с <b>пунктом 63 (ППР в РФ)</b> Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>На основании <b>п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010</b> «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</p> <p><b>п. 1.10 (РД 009-02-96)</b> После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p><b>п. 2.15 (Паспорт ИП 212-41М)</b></p> | 01.06.2019 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного государственного инспектора г. Минусинска  
и Минусинского района по пожарному надзору Сакович Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«14» мая 2019 года



Предписание для исполнения получил:

директор КГКУ «Минусинский детский дом» Девятова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

«  » мая 2019 года